

CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA (ai sensi dell'art. 35 della Legge 28/2/85 n.47 e successive modifiche).

RICHIEDENTE: [redacted] nato a Chateleineau (Belgio) il 25/2/50, residente a Siracusa via L. Spagna 45; =====

OPERA: Costruzione da destinare a civile abitazione;]

UBICAZIONE: Siracusa, c/da S. Filippo Neri; =====

ANNO DI ULTIMAZIONE: 1983. =====

===== Il sottoscritto Ing. Paolo GALLO, iscritto al n.ro 593 dell'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Siracusa, con studio tecnico in Avola, via V. E. Orlando 1, ad espletamento dell'incarico conferitogli dal Sig. [redacted]

[redacted] per la redazione del certificato di idoneità statica della costruzione ubicata nel Comune di Siracusa, c/da S. Filippo Neri, foglio di mappa 63, part.la 149, ha effettuato in data 24/3/87 un sopralluogo per prendere diretta visione dell'opera edilizia da certificare. =====

===== Non avendo potuto acquisire gli elaborati previsti dal D.M. 15 maggio 1985, il sottoscritto ha proceduto al rilievo dimensionale dell'opera in tutte le sue parti. =====

===== Visto =====

- che l'opera oggetto della presente certificazione

consiste in una costruzione a un piano fuori terra
di dimensioni 12x16 m, avente un volume di 556 mc;

- che l'opera è stata realizzata in conglomerato cementizio armato con struttura intelaiata e solaio di copertura a terrazza costituito da travetti prefabbricati, mattoni di laterizio forati e c.c.a.; =====

- che le fondazioni sono costituite da travi continue in c.c.a. poggianti su suolo argilloso compatto non interessato da cavità o falde acquifere superficiali;

- che nel corso della ricognizione generale dell'opera non sono stati rilevati segni di dissesto strutturali; =====

- che l'opera è stata realizzata dopo la dichiarazione di sismicità della zona; =====

il sottoscritto, determinata la geometria della struttura, il tipo delle armature metalliche, eseguite prove sclerometriche in numero ritenute sufficiente per esprimere un giudizio valido sulla resistenza caratteristica del c.c. impiegato, non ha ritenuto necessario eseguire prove di carico, date le dimensioni della struttura. =====

===== Per quanto sin qui esposto, il sottoscritto

===== CERTIFICA =====

che la costruzione di cui trattasi è stata edificata in modo idoneo e che la stessa può essere definita

stabile in tutte le sue parti sotto le azioni che su
di essa devono considerarsi indotte dalla normativa
vigente al tempo della sua esecuzione. =====

AVOLA, li 1/4/87

Il tecnico




Paolo Gallo

COMUNE DI SIRACUSA
QUARTIERE «ACRADINA»

E *F. Scopa* conforme all'originale documento esibito dall'interessato ed allo stesso restituito - composto di *Luigi Gallo* - da me firmat - che si rilascia, a richiesta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4-1-1968 N. 15.

Siracusa,

10 APR. 1987



IL FUNZIONARIO INCARICATO

Calogero...