

# DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO

D.M. n°37 del 22/01/2008 ART. 7

Il sottoscritto <span style="float: right;">[REDACTED]</span>	
<b>Che ricopre almeno da cinque anni il ruolo di responsabile tecnico</b>	
dell'impresa (ragione sociale)	FREE POWER Impianti elettrici e manutenzione
Operante nel settore	Impianti elettrici
Con sede in via	San Vitale
n°	25/A
Comune di	Fornovo San Giovanni
Provincia	Bergamo
Iscritta nel registro delle Ditte (RD 20.09.1934) della Camera C.I.A.A. di :	Bergamo
n°	1067432
Iscritta all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane (legge 08.08.1995, n°443), di:	Bergamo
n°	137431

In esito a sopralluogo ed accertamenti dell'impianto :  
(descrizione schematica)

Inteso come :

- nuovo impianto
- Trasformazione
- Ampliamento
- Manutenzione straordinaria
- Altro    Impianto già esistente

  
**COMUNE DI CARAVAGGIO**  
 Protocollo n° 17102/2010  
 Numero: 0004947

Installato nei locali siti nel Comune di	Caravaggio
Provincia	Bergamo
Via	Vicinato
N°	14
Scala	
Piano	Primo
Interno	
Di proprietà (nome , cognome , ragione sociale e indirizzo)	[REDACTED]
Edificio adibito ad uso:	
<input type="checkbox"/> Industriale	
<input checked="" type="checkbox"/> Civile (2)	
<input type="checkbox"/> Commercio	
<input type="checkbox"/> Altri usi :	
L'impianto ha una potenza massima impegnabile di :	<b>3kw</b>

## DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, la rispondenza dell'impianto secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n°37 / 2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.

Allegati obbligatori :

<input type="checkbox"/> Dichiarazione di Conformità dell'impresa installatrice relativa agli interventi effettuati per adeguare l'impianto.
<input type="checkbox"/> Relazione sul complesso dei controlli effettuati per dichiarare la rispondenza dell'impianto.
<input type="checkbox"/> Allegati facoltativi :

## DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

N° dichiarazione	Data	Il responsabile tecnico
<b>3</b>	<b>17/11/09</b>	[REDACTED]

**ALLEGATO N°1** ( alla dichiarazione di rispondenza)

**TABELLA SCHEMATICA RELATIVA ALL'IMPIANTO CONTROLLATO :**

*Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita ( si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione , ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato , se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).*

Sistema Impianto		
Potenza impegnata	kVA	3kw
Tensione di esercizio	V	220v
Corrente di funzionamento	A	25A
Corrente di cortocircuito presunta	kA	4,5
Classificazione ambiente		Civile
Quadri elettrici	Tipo	Quadro incasso 12moduli
	Circuiti	Prese forza, prese servizio, linea luce
	Norma rif.	
Condutture elettriche	Tipi	antifiamma
	sezioni	2,5 1,5 4
	pose	Tubo corugato
Sistemi di distribuzione utilizzati		
Impianto elettrico di forza motrice	X	
Impianto elettrico di illuminazione	X	
Impianti tecnologici		

**TABELLA SCHEMATICA PROVE STRUMENTALI EFFETTUATE (Conformi a CEI 64-14):**

Misure di isolamento:		
Misura di terra :	X	
Prove intervento differenziali :	X	
Misure collegamenti equipotenziali :		