

DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Delle opere di messa in sicurezza presso Fabbricato via Lombardia 134 Meda

Il giorno 22/03/2024 e il giorno 27/03/2024 si eseguono due sopralluoghi al fine di discutere con l'impresa circa le modalità di intervento per la messa in sicurezza del solaio oggetto di incendio e in ultimo per visionare/certificare i luoghi post-intervento.

L'impresa dal giorno 22/03/2024 ha provveduto ad eseguire una battitura su tutta la superficie del solaio e alla rimozione delle porzioni inconsistenti e in fase di distacco, al fine di garantire la sicurezza per eventuali operatori che dovessero visionare l'appartamento, oltre che alla rimozione delle macerie presenti a pavimento.

Si riportano alcune foto post- intervento.



STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA

ING. ANDREA ARCUCCI - ING. LUCA DOMENICO CASIRAGHI



Il sottoscritto ING. LUCA DOMENICO CASIRAGHI, nato a Besana Brianza (MB) in data 04/06/1983, C.F. CSRLDM83H04A818S, con studio in Villasanta (MB), via F. Confalonieri n. 79, tel. 333-2091196, email lucadomenicocasiraghi@gmail.com, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e Brianza al n. A2060 in qualità di tecnico incaricato dallo studio Guelpa, a seguito del sopralluogo effettuato il giorno 27/03/2024

DICHIARA

Che i solai visionati sono stati messi in sicurezza dal punto di vista statico, più precisamente dal fenomeno di sfondellamento riscontrato nei sopralluoghi precedenti.

Inoltre, dal punto di vista dell'impianto elettrico, si riscontra che lo stesso risulta al momento del sopralluogo distaccato.

IL TECNICO

Ing. Luca Domenico Casiraghi

